



ŠTÁTNA ENERGETICKÁ INŠPEKCIA Trenčín

Hurbanova 59, 91101 Trenčín, tel.:032/7431703,7431706,fax:032/7435138
IČO:34055223, DRČ:2021409126
e-mail: set@tn.sknet.sk

Asociácia užívateľov bytov
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

NAŠA ZNAČKA /VAŠA ZNAČKA
509/2100/2006)

VYBAVUJE
Ing. Vrabec

MIESTO, DÁTUM
Trenčín, 28.02.2006

VEC

Odpoveď na e-mail - informácia

Dňa 28.02.2006 sme dostali Váš e- mail, v ktorom nás žiadate o informácie, týkajúce sa pomerových rozdeľovačov tepla .

Štátna energetická inšpekcia nemá kompetenciu posudzovať spoľahlivosť pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej PRVT), ani spôsob merania, či odčítavania indikovaných hodnôt na týchto PRVT. Napriek tomu, na základe nášho dohovoru dávame k Vaším otázkam tieto informácie:

1. PRVT nie sú určené meradlá, takže nepodliehajú zákonu č. 142/2000 Z.z. o metrologii. Znamená to , že nie sú určené na povinnú metrologickú kontrolu, alebo posúdenie zhody (§8 ods.1 zákona č. 142/2000 Z.z.).
2. PRVT je prístroj uznaného technického riešenia na indikovanie pomerného množstva tepla odovzdaného vykurovacím telesom , na ktorom je namontované. Tento prístroj nemeria množstvo tepla v GJ, alebo v MWh ale ukazuje len veličinu (dieliky odparenej kvapaliny, čírosť ident. sklíčka a pod.) podľa ktorej sa indikuje pomerné množstvo tepla z celkového množstva tepla nameraného určeným meradlom na päte domu. Určené meradlo meria množstvo tepla a ukazuje túto hodnotu v GJ, alebo v MWh.
3. V § 18 ods.4 písm.a) sa overovanie netýka PRVT, nakoľko tieto nie sú určenými meradlami. Overovanie sa týka len určených meradiel. Jedná sa o nie presnú dikciu v zákone, ktorú budeme pripomienkovať.
4. Nemôžeme, ani nemáme kompetenciu posúdiť hodnovernosť nameraných veličín na PRVT.
5. K bodu č. 3 nie sme kompetentní sa vyjadriť, nakoľko nedávame výklad zákonov.

S úctou

Dr.h.c., Ing.Vladimír Mošat, CSc. v.r.
vedúci služobného úradu - generálny riaditeľ
Štátnej energetickej inšpekcie